

# Kontrolle des Reinigungskonzeptes

# Zertifikat

Technisches Prüfbüro  
Dipl.-Ing. Jan Marschollek  
Staatl. anerk. Sachverständiger für  
RLT-, RWA- und CO-Warnanlagen nach  
Landesbaurecht des jew. Bundeslandes  
Am Lützbach 3  
53639 Königswinter-Ruttscheid



Auftraggeber: Pluggit GmbH

Testobjekt: Reinigungskonzept CleanSafe

Testergebnis: Die manuell herbeigeführte, massive Verschmutzung des Pluggit-Rohrsystems mit Staub aus dem Industriestaubsauger, der durch Rütteln im System verteilt wurde, konnte vollständig entfernt werden.

Die getesteten vorgeführten Pluggit-Reinigungssysteme sind leicht zu handhaben und hinterlassen ein sehr gutes Reinigungsergebnis.

Durch Aufschneiden des Verteilsystems und Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das System ohne feststellbare Staubrückstände und somit vollständig rein ist.

Fazit: Pluggit bietet durch technisch glatte Oberflächen des Verteilsystems ein fast unmögliches Verschmutzungspotenzials und ergänzt hierzu ein problemloses Reinigungssystem.

Dipl.-Ing. J. Marschollek  
Königswinter-Ruttscheid im Juni 2007

